



قجابت جوروترا دائره، جابتن كرجاي كينتا

PEJABAT JURUTERA DAERAH,
JABATAN KERJA RAYA KINTA,
JALAN CHARLETON,
30100 IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.



Telefon : 05-527 7055
Faks : 05-527 8055
L. Web : www.jkrperak.gov.my

Ruj. Kami : Bil. (28) dlm. J.D. Kta. 200-77/12(C) JLD.6

Ruj. Tuan : KUDR/TTDC/A/07/25/0689(11)

Tarikh : 31 Julai 2025



Koridor Utiliti Darul Ridzuan,
B-G-9 & B-G-11, Greentown Suria,
Jalan Dato' Seri Ahmad Said,
30450 IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.



Tuan,

Tajuk Projek : **PERMOHONAN UNTUK MEMASANG INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK DI DALAM KAWASAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH, PERAK.**

Lokasi : Jalan Negeri (A15) : 2592m ke Laluan Persekutuan (FT 05) : 72m

Perkara : Permohonan Izin Lalu – 2664m HDD.

Dengan segala hormatnya perkara di atas dan surat tuan ruj. KUDR/TTDC/A/07/25/0689(11) yang diterima pada 23hb. Julai 2025 adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa pejabat ini memberikan **KELULUSAN BERSYARAT** ke atas permohonan Izin Lalu di atas **seperti syarat berikut** :

- Tidak menggunakan kaedah korekan secara terbuka pada pavement JKR,
- Manhole* / HDD Pit / tiang / kemudahan utiliti milik pemohon tidak dibina pada pavement JKR (perlu dibina pada kawasan *Green Area* di dalam kawasan ROW yang paling maksimum),
- Perlu mematuhi kesemua keperluan berkaitan di dalam Seksyen 85, Akta 333 serta mematuhi kesemua perundangan lain serta prosedur PBM yang berkaitan dari semasa ke semasa,
- Sebarang kemudahan utiliti milik pemohon tidak dibenarkan dipasang / ditambat pada struktur jambatan milik JKR bagi mengelakkan sebarang risiko kepada pengguna jalan serta aset kerajaan,
- Telah mengambilkira keperluan dan risiko lain yang wujud akibat dari jajaran utiliti dan aset lain sedia ada di tapak,
- Tidak dibenarkan memasang kabel secara *overhead* merentangi jalan,
- Bagi kerja pemasangan utiliti merentangi jalan, hanya kaedah *Trenchless* sahaja dibenarkan,
- Pemasangan kabel *overhead* hanya dibenarkan untuk kabel yang selari dengan jalan sahaja.

3. Pejabat ini **MEMBERI KEBENARAN** tempoh izin lalu kepada pihak tuan untuk melaksanakan kerja ukur tanah (sempadan ROW), cerapan data bagi Pemetaan Pengesanan Utiliti (UDM) dan penandaan jajaran utiliti di kawasan terlibat.

..2/-

“PERAK SEJAHTERA 2030”

(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Ruj. Kami : Bil.(28)dlm. J.D. Kta.200-7/7/12(C)JLD.6
Ruj. Tuan : KUDR/TTDC/A/07/25/0689(11)
Tarikh : 31 Julai 2025

Tajuk Projek : **PERMOHONAN UNTUK MEMASANG INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK DI DALAM KAWASAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH, PERAK.**
Lokasi : Jalan Negeri (A15) : 2592m ke Laluan Persekutuan (FT 05) : 72m
Perkara : Permohonan Izin Lalu – 2664m HDD.

Sehubungan dengan itu, tarikh kebenaran Izin Lalu yang diberikan adalah seperti berikut :

Tarikh Mula Izin Lalu	04.08.2025
Tarikh Tamat Izin Lalu	03.02.2026

4. Semasa tempoh ini masih berkuatkuasa, pihak tuan perlulah **mengemukakan permohonan Kelulusan/ Permit Pemasangan Utiliti bersama dokumen-dokumen** yang diperlukan sebagaimana dalam Senarai Semak Permohonan Kelulusan/ Permit kepada pejabat ini selewat-lewatnya **satu (1) bulan sebelum Tarikh Tamat Izin Lalu.**

5. Untuk makluman tuan, berdasarkan Seksyen 85 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333], sebarang permohonan pembinaan jalan akses, parit dan penyusunan pemasangan utiliti di Laluan Persekutuan hanyalah dibawah kelulusan Pengarah Kerja Raya Negeri Perak.

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(Ir. **ATIKAH BINTI MD RADZI**)

Jurutera Daerah,
Jabatan Kerja Raya Kinta
Perak Darul Ridzuan
Tel : 05-5277055
Faks : 05-5278055
Emel : kinta@jkr.gov.my

pr

s.k.

1. Pengarah Kerja Raya,
Negeri Perak Darul Ridzuan
(u.p: Jurutera Awam Penguasa (Jalan))

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	
SDN BHD	
TINDAKAN / MAKLUMAN	
<input checked="" type="checkbox"/>	KETUA OPERASI
<input type="checkbox"/>	PEMBURUS SUMBER MANSIA
<input type="checkbox"/>	PELAKSANA BANGUNAN PERKAWAAN
<input checked="" type="checkbox"/>	PEMBURUS KORIDOR N...
<input type="checkbox"/>	PEGAWAI KHAS (PEJABAT KPE DAN PENTADBIRAN
CATATAN	
<i>tm/ps</i> <i>Fyge</i> <i>15/8/2025</i>	

Ruj. Kami : KUDR/TTDC/A/07/25/0689 (11)
Tarikh : 22 Julai 2025

Jurutera Daerah,
Jabatan Kerja Raya Daerah Kinta,
Jalan Charleton,
Taman Cherry,
30100 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan
(u.p: Bahagian Jalan)

**PEJABAT JURUTERA DAERAH
JKR KINTA IPOH**

23 JUL 2025 TERIMA 28/7/2025

<input checked="" type="checkbox"/> JJ (1)	<input checked="" type="checkbox"/> TINDAKAN	<input type="checkbox"/> PJT (IPOH / PERSIAPAN)
<input type="checkbox"/> JJ (2)	<input type="checkbox"/> MAKLUMAN	<input type="checkbox"/> PJK (BATU GAJAH)
<input type="checkbox"/> JS	<input type="checkbox"/> BINCANG	<input type="checkbox"/> SUP
<input type="checkbox"/> JB (1)	<input type="checkbox"/> SIASAT / PERIKSA	<input type="checkbox"/> KPT (P)
<input type="checkbox"/> JB (2)	<input type="checkbox"/> SEMAK / KAJI	<input type="checkbox"/> KPT (W)
<input type="checkbox"/> JUB	<input type="checkbox"/> EDAR / PAMFIR	<input type="checkbox"/> PJ.....
<input type="checkbox"/> UNL (N)	<input type="checkbox"/> FAIL / F&K	

Tuan,

PROJEK / KERJA : PERMOHONAN UNL (N) MEMASANG INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK DI DALAM KAWASAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH, PERAK. LOKASI : JLN IPOH-LUMUT DAERAH BATU GAJAH KAEDAH : HDD 2800M LOKASI : JALAN PERSEKUTUAN LEBUHRAYA IPOH - LUMUT (FT05) DAN JALAN NEGERI JALAN PUSING – TG TUALANG (A15)

PERKARA : PERMOHONAN IZIN LALU

Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa TT dotCom Sdn Bhd akan menjalankan kerja pemasangan utiliti bagi **Permohonan Untuk Memasang Infrastruktur Telekomunikasi Dan Kabel Fiber Optik Di Dalam Kawasan Majlis Daerah Batu Gajah, Perak. Lokasi : Jln Ipoh-Lumut Daerah Batu Gajah Kaedah : HDD 2800m di Jalan Persekutuan Lebuhraya Ipoh - Lumut (FT05) sepanjang 72 meter dan Jalan Negeri Jalan Pusing – Tg Tualang (A15) sepanjang 2592 meter.**

3. Sehubungan dengan itu, pihak kami ingin membuat Permohonan Izin Laluan bagi melaksanakan kerja ukur tanah (sempadan ROW), cerapan data bagi Pemetaan Pengesanan Utiliti (UDM) dan penandaan jajaran utiliti di kawasan terlibat. Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen sebagaimana berikut:

- (i) Pelan Cadangan laluan utiliti yang menunjukkan sempadan ROW jalan Persekutuan dan lot tanah bersebelahan.
- (ii) Kaedah pemasangan utiliti mengikut cadangan laluan.
- (iii) Gambar-gambar lokasi.
- (iv) Tarikh jangka mula **4 Ogos 2025** dan jangka siap **3 September 2025** (kerja ukur, cerapan data UDM dan penandaan di kawasan terlibat).

*Syihan
with undaku
h'*



KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

BORANG ULASAN LAWATAN TAPAK AWALAN

KORIDOR
UTILITI
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TTDC/A/07/25/0689

TAJUK PROJEK :

PERMOHONAN UNTUK MEMASANG INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK DI DALAM KAWASAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH, PERAK. LOKASI : JLN IPOH-LUMUT DAERAH BATU GAJAH KAEDAH : **HDD 2800M**

PEMOHON :

TIME DOTCOM BERHAD

PERINGKAT :

- KELULUSAN IZIN LALU
- PERMIT
- PEMANTAUAN
- SIAP KERJA

KATEGORI PEMOHON :

- PENYEDIA UTILITI
- PEMAJU
- PERUNDING
- KONTRAKTOR

PENYEDIA UTILITI :

TIME DOTCOM BERHAD

JARAK (METER)

LEBUHRAYA IPOH – LUMUT (FT.05) – 72 METER
JALAN PUSING – TG TUALANG (A15) – 2592 METER

TARIKH LAWATAN

02 JULAI 2025

DAERAH

KINTA

LOKASI / JALAN TERLIBAT

LEBUHRAYA IPOH – LUMUT (FT.05)
JALAN PUSING – TG TUALANG (A15)

PIHAK BERKUASA MELULUS

JABATAN KERJA RAYA DAERAH KINTA

Suatu rasmi
2800M

ULASAN KUDR :

- 1) Lawatan tapak pada 02.07.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak keseluruhan sepanjang **2664-meter** menggunakan kaedah *Horizontal Directional Drilling* (HDD).
- 2) Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit.
- 3) Secara keseluruhan, pihak JKR akan memberi kebenaran setelah menyemak kesesuaian kedudukan utiliti yang dimohon melalui Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).

ULASAN JKR :

- 1) Tidak menggunakan kaedah korekan secara terbuka pada pavement JKR.
- 2) Manhole / HDD Pit / tiang / kemudahan utiliti milik tuan tidak dibina pada pavement JKR (perlu dibina pada kawasan *green area* di dalam kawasan ROW yang paling maksimum).
- 3) Perlu mematuhi kesemua keperluan berkaitan di dalam Seksyen 85, Akta 333 serta mematuhi perundangan lain yang berkaitan dari semasa ke semasa.
- 4) Sebarang kemudahan utiliti milik tuan tidak dibenarkan dipasang / ditambat pada struktur jambatan milik JKR bagi mengelakkan sebarang risiko kepada pengguna jalan serta aset kerajaan.
- 5) Telah mengambil kira keperluan dan risiko lain yang wujud akibat dari jajaran utiliti pihak lain sedia ada.
- 6) Tidak dibenarkan memasang kabel secara overhead merentangi jalan.
- 7) Bagi kerja pemasangan utiliti merentangi jalan, hanya kaedah Trenchless sahaja dibenarkan.
- 8) Pemasangan kabel *overhead* hanya dibenarkan untuk kabel yang selari dengan jalan sahaja.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	PIHAK BERKUASA MELULUS	PEMOHON
NAMA : AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA	NAMA : AHMAD SYIHAN	NAMA : MOHD FAIZUL BIN PADLI
JAWATAN : PEGAWAI KORIDOR DAERAH	JAWATAN : PENOLONG JURUTERA	JAWATAN : WAYLEAVE SPECIALIST
TARIKH : 02.07.2025	TARIKH : 02.07.2025	TARIKH :