



فجابت جوروترا دائره، جابتن كرجاي كينتا

PEJABAT JURUTERA DAERAH,  
JABATAN KERJA RAYA KINTA,  
JALAN CHARLETON,  
30100 IPOH,  
PERAK DARUL RIDZUAN.




Telefon : 05-527 7055  
Faks : 05-527 8055  
L. Web : www.jkrperak.gov.my

Ruj. Kami : Bil.(26) dlm. J.D. Kta.200-7/7/12(C)JLD.6

Ruj. Tuan : KUDR/TNBS/A/06/25/0644(16)

Tarikh : 31 Julai 2025

Koridor Utiliti Darul Ridzuan,  
B-G-9 & B-G-11, Greentown Suria,  
Jalan Dato' Seri Ahmad Said,  
30450 IPOH,  
PERAK DARUL RIDZUAN.



Tuan,

Tajuk Projek : **MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 4K5 KE PUSAT BANDAR BARU BERCHAM (D-TGR-S24-1957). MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 2K5 KE PE TMN PAKATAN JAYA NO. 1 & 2 (D-TGR-S24-1956).**

Lokasi : Jalan Negeri (A13) Ipoh – Tambun

Perkara : Permohonan Izin Lalu – 1291m HDD.

Dengan segala hormatnya perkara di atas dan surat tuan ruj. KUDR/TNBS/A/06/25/0644(16) yang diterima pada 30hb. Julai 2025 adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa pejabat ini memberikan **KELULUSAN BERSYARAT** ke atas permohonan Izin Lalu di atas **seperti syarat berikut** :

- Tidak menggunakan kaedah korekan secara terbuka pada pavement JKR,
- Manhole / HDD Pit / tiang / kemudahan utiliti milik pemohon tidak dibina pada pavement JKR (perlu dibina pada kawasan *Green Area* di dalam kawasan ROW yang paling maksimum),
- Perlu mematuhi kesemua keperluan berkaitan di dalam Seksyen 85, Akta 333 serta mematuhi kesemua perundangan lain serta prosedur PBM yang berkaitan dari semasa ke semasa,
- Sebarang kemudahan utiliti milik pemohon tidak dibenarkan dipasang / ditambat pada struktur jambatan milik JKR bagi mengelakkan sebarang risiko kepada pengguna jalan serta aset kerajaan,
- Telah mengambilkira keperluan dan risiko lain yang wujud akibat dari jajaran utiliti dan aset lain sedia ada di tapak,
- Tidak dibenarkan memasang kabel secara *overhead* merentangi jalan,
- Bagi kerja pemasangan utiliti merentangi jalan, hanya kaedah *Trenchless* sahaja dibenarkan,
- Pemasangan kabel *overhead* hanya dibenarkan untuk kabel yang selari dengan jalan sahaja.

3. Pejabat ini **MEMBERI KEBENARAN** tempoh izin lalu kepada pihak tuan untuk melaksanakan kerja ukur tanah (sempadan ROW), cerapan data bagi Pemetaan Pengesanan Utiliti (UDM) dan penandaan jajaran utiliti di kawasan terlibat.

..2/-

“PERAK SEJAHTERA 2030”

(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Ruj. Kami : Bil. (26) dlm. J.D. Kta.200-7/7/12(C)JLD.6  
Ruj. Tuan : KUDR/TNBS/A/06/25/0644(16)  
Tarikh : 31 Julai 2025

Tajuk Projek : **MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 4K5 KE PUSAT BANDAR BARU BERCHAM (D-TGR-S24-1957). MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 2K5 KE PE TMN PAKATAN JAYA NO. 1 & 2 (D-TGR-S24-1956).**

Lokasi : Jalan Negeri (A13) Ipoh – Tambun  
Perkara : Permohonan Izin Lalu – 1291m HDD.

Sehubungan dengan itu, tarikh kebenaran Izin Lalu yang diberikan adalah seperti berikut :

Tarikh Mula Izin Lalu	07.08.2025
Tarikh Tamat Izin Lalu	06.02.2026

4. Semasa tempoh ini masih berkuatkuasa, pihak tuan perlulah **mengemukakan permohonan Kelulusan/ Permit Pemasangan Utiliti bersama dokumen-dokumen** yang diperlukan sebagaimana dalam Senarai Semak Permohonan Kelulusan/ Permit kepada pejabat ini selewat-lewatnya **satu (1) bulan sebelum Tarikh Tamat Izin Lalu.**

5. Untuk makluman tuan, berdasarkan Seksyen 85 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333], sebarang permohonan pembinaan jalan akses, parit dan penyusunan pemasangan utiliti di Laluan Persekutuan hanyalah dibawah kelulusan Pengarah Kerja Raya Negeri Perak.

Sekian, terima kasih.

**“MALAYSIA MADANI”**  
**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menjalankan amanah,

( **Ir. ATIKAH BINTI MD RADZI** )

Jurutera Daerah,  
Jabatan Kerja Raya Kinta  
Perak Darul Ridzuan  
Tel : 05-5277055  
Faks : 05-5278055  
Emel : [kinta@jkr.gov.my](mailto:kinta@jkr.gov.my)

✱

s.k.

1. Pengarah Kerja Raya,  
Negeri Perak Darul Ridzuan  
(u.p: Jurutera Awam Penguasa (Jalan))

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN BHD	
TINDAKAN / MAKLUMAN	
<input checked="" type="checkbox"/>	KETUA OPERASI
<input type="checkbox"/>	PENGURUS SUMBER MANUSIA
<input type="checkbox"/>	KETUA PEMBANGUNAN PERMULAAN
<input checked="" type="checkbox"/>	PENURUS KORIDOR NEGERI
<input type="checkbox"/>	PEGAWAI KHAS (PEJABAT KPE DAN PENTADBIRAN)
CATATAN Fm/Pa Su EJ 15/8/2025	



Ruj. Kami : KUDR/TNBS/A/06/25/0644 (16)  
Tarikh : 30 Julai 2025

Jurutera Daerah,  
Jabatan Kerja Raya Daerah Kinta,  
Jalan Charleton,  
Taman Cherry,  
30100 Ipoh,  
Perak Darul Ridzuan  
(u.p: Bahagian Jalan)

PEPUSAT JURUTERA DAERAH  
JKR KINTA IPOH

30 JUL 2025 TERIMA

<input checked="" type="checkbox"/> JJ (1)	<input type="checkbox"/> TINDAKAN	<input type="checkbox"/> PJT (IPOH / PERSIAPAN)
<input type="checkbox"/> JJ (2)	<input type="checkbox"/> MAKLUMAN	<input type="checkbox"/> PJK (BATU GAJAH)
<input type="checkbox"/> JS	<input type="checkbox"/> BINCANG	<input type="checkbox"/> SUP
<input type="checkbox"/> JB (1)	<input type="checkbox"/> SIASAT / PERIKSA	<input type="checkbox"/> KPT (P)
<input type="checkbox"/> JB (2)	<input type="checkbox"/> SEMAK / KAJI	<input type="checkbox"/> KPT (W)
<input type="checkbox"/> JUB	<input type="checkbox"/> EDAR / PAMFR	<input type="checkbox"/> PJ.....
<input type="checkbox"/> PJT (BGN)	<input type="checkbox"/> FAIL / F&K	
	<input type="checkbox"/> SILA HADIR	

Tuan,

830/2

**PROJEK / KERJA : MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 4K5 KE PE PUSAT BANDAR BARU BERCHAM (D-TGR-S24-1957). MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 2K5 KE PE TMN PAKATAN JAYA NO. 1 & 2 (D-TGR-S24-1956). LOKASI : LOKASI : JALAN NEGERI JALAN IPOH – TAMBUN (A013)**

**PERKARA : PERMOHONAN IZIN LALU**

Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Tenaga Nasional Berhad akan menjalankan kerja pemasangan utiliti bagi MSVT Merentang Kabel XLPE 240MMP Dari SSU KIK Mara 4K5 Ke PE Pusat Bandar Baru Bercham (D-TGR-S24-1957). MSVT Merentang Kabel XLPE 240MMP Dari SSU KIK Mara 2K5 Ke PE Tmn Pakatan Jaya No. 1 & 2 (D-TGR-S24-1956) di Jalan Negeri Jalan Ipoh – Tambun (A013) sepanjang 1,291 meter.

3. Sehubungan dengan itu, pihak kami ingin membuat Permohonan Izin Lalu bagi melaksanakan kerja ukur tanah (sempadan ROW), cerapan data bagi Pemetaan Pengesanan Utiliti (UDM) dan penandaan jajaran utiliti di kawasan terlibat. Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen sebagaimana berikut:

- (i) Pelan Cadangan laluan utiliti yang menunjukkan sempadan ROW jalan Persekutuan dan lot tanah bersebelahan.
- (ii) Kaedah pemasangan utiliti mengikut cadangan laluan.
- (iii) Gambar-gambar lokasi.
- (iv) Tarikh jangka mula 7 Ogos 2025 dan jangka siap 28 Ogos 2025 (kerja ukur, cerapan data UDM dan penandaan di kawasan terlibat).

*Syihan  
utk Andakan  
A.*

**KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN****BORANG ULASAN LAWATAN TAPAK AWALAN****KORIDOR  
UTILITI  
DARUL RIDZUAN**

NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TNBS/A/06/25/0644

**TAJUK PROJEK :**

MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 4K5 KE PE PUSAT BANDAR BARU BERCHAM (D-TGR-S24-1957). MSVT MERENTANG KABEL XLPE 240MMP DARI SSU KIK MARA 2K5 KE PE TMN PAKATAN JAYA NO. 1 &amp; 2 (D-TGR-S24-1956).

**PEMOHON :**  
TENAGA NASIONAL BERHAD**PERINGKAT :**
 KELULUSAN IZIN LALU  
 PERMIT  
 PEMANTAUAN  
 SIAP KERJA
**KATEGORI PEMOHON :**
 PENYEDIA UTILITI  
 PEMAJU  
 PERUNDING  
 KONTRAKTOR
**PENYEDIA UTILITI :**  
TENAGA NASIONAL BERHAD**JARAK (METER)**

1291 METER

**TARIKH LAWATAN**

15 JULAI 2025

**DAERAH**

KINTA

**LOKASI / JALAN TERLIBAT**

JALAN IPOH – TAMBUN (A013)

**PIHAK BERKUASA MELULUS**

JABATAN KERJA RAYA DAERAH KINTA

**ULASAN KUDR :**

- 1) Lawatan tapak pada 15.07.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 1291-meter menggunakan kaedah *Horizontal Directional Drilling* (HDD).
- 2) Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit.
- 3) Secara keseluruhan, pihak JKR akan memberi kebenaran setelah menyemak kesesuaian kedudukan utiliti yang dimohon melalui Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).

**ULASAN JKR :**

- 1) Tidak menggunakan kaedah korekan secara terbuka pada pavement JKR.
- 2) Manhole / HDD Pit / tiang / kemudahan utiliti milik tuan tidak dibina pada pavement JKR (perlu dibina pada kawasan *green area* di dalam kawasan ROW yang paling maksimum).
- 3) Perlu mematuhi kesemua keperluan berkaitan di dalam Seksyen 85, Akta 333 serta mematuhi perundangan lain yang berkaitan dari semasa ke semasa.
- 4) Sebarang kemudahan utiliti milik tuan tidak dibenarkan dipasang / ditambah pada struktur jambatan milik JKR bagi mengelakkan sebarang risiko kepada pengguna jalan serta aset kerajaan.
- 5) Telah mengambilkira keperluan dan risiko lain yang wujud akibat dari jajaran utiliti pihak lain sedia ada.
- 6) Tidak dibenarkan memasang kabel secara overhead merentangi jalan.
- 7) Bagi kerja pemasangan utiliti merentangi jalan, hanya kaedah *Trenchless* sahaja dibenarkan.
- 8) Pemasangan kabel *overhead* hanya dibenarkan untuk kabel yang selari dengan jalan sahaja.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	PIHAK BERKUASA MELULUS	PEMOHON
<b>NAMA :</b> AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA	<b>NAMA :</b> AHMAD SYIHAN	<b>NAMA :</b> SALEHUDDIN BIN AZIZ
<b>JAWATAN :</b> PEGAWAI KORIDOR DAERAH	<b>JAWATAN :</b> PENOLONG JURUTERA	<b>JAWATAN :</b> JURUTEKNIK TNB
<b>TARIKH :</b> 15.07.2025	<b>TARIKH :</b> 15.07.2025	<b>TARIKH :</b>