

TAJUK PROJEK:

BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK BESERTA KEDAI SERBANEKA SATU TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 3921 (GM 1932), BANDAR SLIM RIVER, MUKIM SLIM, DAERAH MUALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/02/25/0157
TARIKH LAWATAN:	25 MAC 2025
DISEDIAKAN OLEH:	NOOR EDRYNN BIN ABDUL HATAB

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS)

Koordinat Mula : 3.824182,101.411043

Koordinat Mula : 3.823232,101.410871





Jumlah Jarak: 9 METER

(Berdasarkan Pelan Izin Lalu, PIL)

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN SLIM RIVER – TANJUNG MALIM	JKR MUALLIM	9
Jumlah Jarak:			9 meter

RINGKASAN LAPORAN:-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)			Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)	9	1.5	Meter	
Jumlah Jarak :			Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Pit Pipe Jacking				Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching	9	0.6	1.5	
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Lain-lain	Jenis		Nos	
Penanaman tiang				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR MUALLIM		9	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)				Meter
Pejabat Daerah dan Tanah (PDT)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan:				
Disediakan:		Disemak:		
 Nama: NOOR EDRYNN BIN ABDUL HATAB Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 06/05/2025		 Nama: KAMARUL AZIAN BIN KAMARUZAMAN Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 06/05/2025		

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-



GAMBAR LOKASI TERDAPAT KEWUJUDAN UTILITI GAS MALAYSIA, MEMERLUKAN PELAN INFRASTRUKTUR UTILITI (UDM) DARIPADA KUDR



GAMBAR LOKASI TERDAPAT KEWUJUDAN UTILITI GAS MALAYSIA, MEMERLUKAN PELAN INFRASTRUKTUR UTILITI (UDM) DARIPADA KUDR



LALUAN CADANGAN KAEDAH GV



LALUAN CADANGAN KAEDAH GV



LALUAN CADANGAN KAEDAH GV



LALUAN CADANGAN KAEDAH GV



LALUAN CADANGAN KAEDAH GV



BERSAMA WAKIL MDTM DAN PEMOHON. DIMAKLUMKAN OLEH ENCIK FIRDAUS DARI MDTM BAHAWA HAK SELIAN JALAN BELUM DI BERIKAN KEPADA MDTM BAGI KAWASAN INI.



BERSAMA WAKIL JKR MUALLIM DAN PEMOHON. DIMAKLUMKAN OLEH PUAN ROSHIMAH DARI JKR MUALLIM BAHAWA LALUAN CADANGAN UNTUK KAEDAH GV BAGI KAWASAN INI DI LUAR HAK SELIAN JKR MUALLIM.