



KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

BORANG ULASAN LAWATAN TAPAK AWALAN

KORIDOR
UTILITI
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TNBB/B/12/24/0186

TAJUK PROJEK :

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK DARI 150A KE 250A UNTUK LOJI RAWATAN KUMBAHAN GWS MODEL UPGEA9824 UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN APARTMENT SELUAS 2.52 EKAR (1.0193 HEKTAR) DI ATAS PT 266298 (HSD 230921) - PT 266321 (HSD 30944). DAN TANAH KERAJAAN (SIMPANAN JAI-AN) MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN BAKTIPADU SDN. BHD. CADANGAN SKIM PERUMAHAN DI ATAS LOT 11762 (BERHAMPIRAN TAMAN PUTRA INDAB, BANDAR BARU PUTRA), MUKIM HULU KINTA. DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN DAN CADANGAN SKIM PERUMAHAN, SELUAS 5.02 EKAR (1.9905 HEKTAR). DI ATAS LOT 11753 (GRN 13883) MUKIM HULLI KINTA, DAERAH KINTA. PERAK DARUL RIDZUAN LEMBAR PIAWAI 603 UNTUK TETUAN NOBEL HOMES SDN. BHD.

PEMOHON :

RYB ELECTRICAL

PERINGKAT :

KATEGORI PEMOHON :

PEMBAYAR :

BELKRON TRADING SDN. BHD.

- KELULUSAN IZIN LALU
 PERMIT
 PEMANTAUAN
 SIAP KERJA

- PENYEDIA UTILITI
 PEMAJU
 PERUNDING
 KONTRAKTOR

PENYEDIA UTILITI :

TENAGA NASIONAL BERHAD

JARAK (METER)

60 METER (KEMASKINI 92 METER)

TARIKH LAWATAN

18 DISEMBER 2024

DAERAH

KINTA

LOKASI / JALAN TERLIBAT

JALAN PUTRA

PIHAK BERKUASA MELULUS YANG TERLIBAT

MAJLIS BANDARAYA IPOH

ULASAN PIHAK BERKUASA MELULUS & KUDR :

- 1) Lawatan tapak pada 18.12.2024 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 60-meter menggunakan kaedah Korekan Terbuka di Jalan Berturap (CW).
- 2) Hasil semakan dan pengesahan daripada PJ MBI mendapati jajaran korekan yang terlibat adalah sepenuhnya berada pada jalan milik MBI.
- 3) Kerja korekan terbuka di atas jalan berturap hendaklah dimulakan secara *clean-cut with diamond cutter* atau seumpama dengannya dimana penggunaan jentera pengorek secara terus adalah tidak dibenarkan.
- 4) Lebar korekan adalah sekurang-kurangnya sama lebar dengan *hand compactor* (minima 600mm).
- 5) Pemohon hendaklah melakukan kerja turapan semula dengan kelebaran korekan jalan yang terlibat sahaja tertakluk kepada arahan pihak MBI.
- 6) Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit.
- 7) Secara keseluruhan, pihak MBI **TIADA HALANGAN** bagi kerja-kerja pengorekan ini

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	PIHAK BERKUASA MELULUS	PEMOHON
NAMA : AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA	NAMA : MEOR MUSTAFFA BIN ZAKARIA	NAMA : TEOH CHOON KIANG
JAWATAN : PEGAWAI KORIDOR DAERAH	JAWATAN : PENOLONG JURUTERA (PEMAJUAN)	JAWATAN : PENGURUS PROJEK
TARIKH : 18.12.2024	TARIKH : 18.12.2024	TARIKH : 18.12.2024