

**KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN****BORANG ULASAN LAWATAN TAPAK AWALAN****KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN

NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TNBB/A/06/24/0004

TAJUK PROJEK : PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA MSVT SUNTIKAN BARU 2 LITAR 500MMP XLPE DARI PPU P.REMIS KE CAD SSU DI PECAWANG TMN DESA PANTAI 2

PEMOHON :

PENYEDIA UTILITI :

TENAGA NASIONAL BERHAD

PERINGKAT :

- KELULUSAN IZIN LALU  
 PERMIT  
 PEMANTAUAN  
 SIAP KERJA

KATEGORI PEMOHON :

- KONTRAKTOR  
 PEMAJU  
 PERUNDING  
 PENYEDIA UTILITI

JARAK (METER)

614 METER

TARIKH LAWATAN

11 JULAI 2024

DAERAH

MANJUNG

LOKASI / JALAN TERLIBAT

TAMAN DESA PANTAI 2, PERSIARAN PANTAI BARU

PIHAK BERKUASA MELULUS  
YANG TERLIBAT

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

## ULASAN PIHAK BERKUASA MELULUS &amp; KUDR :

- 1) Lawatan tapak bersama pihak MPM mendapati bahawa kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 614 meter menggunakan kaedah open cut adalah TIADA HALANGAN.
- 2) Kerja pengorekan terbuka di atas jalan berturap hendaklah dimulakan secara clean-cut with diamond cutter atau seumpama dengannya dimana penggunaan jentera pengorek secara terus adalah tidak dibenarkan.
- 3) Mill and pave semula hendaklah kelebaran keseluruhan lebar jalan sehala yang terlibat.
- 4) Pihak TNB dibenarkan korekan terbuka >100m dan menutup semula korekan.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

PIHAK BERKUASA MELULUS

PEMOHON

NAMA : ZULKIFL BIN MAT ISA

NAMA : MOHD ZAHARANI BIN HARUN

NAMA : MOHAMMAD ROSDI BIN  
HUSIN

JAWATAN : PEGAWAI KORIDOR DAERAH

JAWATAN : PENOLONG JURUTERA

JAWATAN : JURUTEKNIK

TARIKH : 11/07/2024

TARIKH : 11/07/2024

TARIKH : 11/07/2024