

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



**TENAGA
NASIONAL**

**MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI
11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE
3C 240MMP DARI PE TMN DESA ANGGERIK KE PE RUMAH**

PELAN IZIN LALU

(PINDAAN)

**NO FAIL RUJUKAN
KUDR/TNBS/A/02/25/0137**



TAJUK PERMOHONAN
MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE TMN DESA ANGGERIK KE PE RUMAH

PETUNJUK

- JALAN PBT
- JALAN PERSENDIRIAN
- JALAN PEJABAT DAERAH
- HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
- TITIK MULA/AKHIR

PIHAK BERKUASA MELULUS



MAJLIS DAERAH GERIK

PENYEDIA UTILITI



JENIS PELAN	PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN	NOR ALIA
TARIKH DIKELUARKAN	2025-03-11
MUKA SURAT	1/1
NO FAIL RUJUKAN	PINDAAN
KUDR/TNBS/A/02/25/0137	01

KOORDINAT AKHIR
5.428024,101.118967

KOORDINAT MULA
5.430357,101.121663

JARAK KESELURUHAN : 821 m

KAEDAH	JARAK	PBM
HDD	72 m	PBT
HDD	92 m	PBT
HDD	256 m	PBT
HDD	84 m	PBT
HDD	84 m	PBT
HDD	233 m	PBT

