

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK TAMBAHAN DARI 150A KE 400A KE KILANG SEDIA ADA DI ATAS NO.24, HALA RAPAT BARU 20, KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN, KINTA JAYA,31350 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN HARMONY ICE SDN BHD

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/03/25/0250
TARIKH LAWATAN:	24 MAC 2025
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.56286, 101.110091**

Koordinat Akhir: **4.563614, 101.109546**





Jumlah Jarak: 130 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN HALA BARU 21	MBI	130 m
2.	JALAN HALA BARU 20		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			130 meter

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	130	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		130	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m³
Carriage Way Open Cut Trenching	130	0.6	1.5	117
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		130	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak pada 24.03.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 130-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i>. 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, pihak MBI akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM). 				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Harrith Bin Muhtar Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 24/03/2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 24/03/2025


GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI JALAN HALA BARU 21




JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN HALA BARU 21



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN HALA BARU 21



**AJARAN KOREKAN TERBUKA DI LORONG TENGAH DI ANTARA JALAN HALA BARU 21
DAN JALAN HALA BARU 20**



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI LORONG TENGAH DI ANTARA JALAN HALA BARU 21 DAN JALAN HALA BARU 20



LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI JALAN HALA BARU 20