

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK DI ATAS LOT 306909, PERSIARAN BATU GAJAH PERDANA 3, TAMAN BATU GAJAH PERDANA, 31550 PUSING, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN KINGROOF DESIGN

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/03/25/0255
TARIKH LAWATAN:	14 APRIL 2025
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 4.503192, 101.023271

Koordinat Akhir: 4.501526, 101.022578





Jumlah Jarak: 200 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	PERSIARAN BG PERDANA 3	MDBG	200 meter
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			200 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	25	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)	175	1.5	Meter	
Jumlah Jarak :		200	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	25	0.6	1.5	22.5
Grass Verge Way Open Cut Trenching	175	0.6	1.5	157.5
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Daerah Batu Gajah		200	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak pada 14.04.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 200-meter menggunakan kaedah Open Cut Trenching (Carriage Way). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak MDBG akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM). 				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: MUHAMAD HARRITH BIN MUHTAR Jawatan: penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 14/04/2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 14/04/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3



AJARAN KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3



LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI PERSIARAN BG PERDANA 3